

Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера
в ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов»

Ведущим государственным инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Кадышевым В.А. 26 февраля 2020 года проведена оценка соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением в ОАО «ОЗАА». Оценка проведена в отношении автоклава и баллона-гидроаккумулятора, установленных в цехе алюминиевого литья, а также воздухоотборников энергоцеха.

Выявлено 6 нарушений требований Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно:

запорная арматура имеет нумерацию, которая не соответствует технологической схеме или нумерация вообще отсутствует;

на маховиках арматуры не обеспечена сохранность обозначений направления вращения при открывании и закрывании арматуры и другие нарушения.

Выявленные нарушения свидетельствует о том, что необходимо усилить контроль со стороны отдела промышленной безопасности за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением

Руководителю предприятия направлено предписание об устранении нарушений.

По завершении оценки соблюдения требований промышленной безопасности госинспектор рассмотрел с ответственными лицами нарушения, выявленные в ходе мероприятия, проинформировал об обстоятельствах и причинах произошедших в республике в 2018-2019 гг. аварий, инцидентов, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

Ведущий госинспектор Бобруйского межрайонного отдела
Госпромнадзора Кадышев В.А